



L'Isle d'Espagnac, le

24 MARS 2017

GROUPEMENT PRÉVENTION  
SERVICE PRÉVISION

Affaire suivie par :

Ltn Christian PREGNIARD

CP/MLV/2017- n°

☎ : 05.45.39.35.08

✉ : [groupement.operations@sdis16.fr](mailto:groupement.operations@sdis16.fr)

## ATTESTATION

Je soussigné(e), Lieutenant-colonel Michel MURARO, chef du groupement prévention du service départemental d'incendie et de secours de la Charente,

ATTESTE que le PI n° 78, avec un débit de 85 m<sup>3</sup> et une pression de 3,5 bars, contrôlé en avril 2016, a un statut opérationnel.

Attestation établie pour servir et valoir ce que droit.

Le Chef du groupement prévention

Lieutenant-colonel Michel MURARO