

FLUMilog

Interface graphique v.5.5.0.0

Outil de calculV5.52

Flux Thermiques Détermination des distances d'effets

Utilisateur :	LM
Société :	ECE
Nom du Projet :	LYSIPACK-PF2
Cellule :	Hall produits finis
Commentaire :	Palettes demi-charge
Création du fichier de données d'entrée :	23/05/2022 à 16:07:03 avec l'interface graphique v. 5.5.0.0
Date de création du fichier de résultats :	23/5/22

I. DONNEES D'ENTREE :



Donnée Cible

Hauteur de la cible : **1,8 m**

Géométrie Cellule1

Nom de la Cellule :Hall PF				
Longueur maximum de la cellule (m)		16,5		
Largeur maximum de la cellule (m)		42,5		
Hauteur maximum de la cellule (m)		6,0		
Coin 1	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 2	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 3	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	
Coin 4	non tronqué	L1 (m)	0,0	
		L2 (m)	0,0	

Hauteur complexe			
	1	2	3
L (m)	0,0	0,0	0,0
H (m)	0,0	0,0	0,0
H sto (m)	0,0	0,0	0,0



Toiture


Résistance au feu des poutres (min)	15
Résistance au feu des pannes (min)	15
Matériaux constituant la couverture	metallicque multicouches
Nombre d'exutoires	2
Longueur des exutoires (m)	3,0
Largeur des exutoires (m)	2,0

Stockage de la cellule : Hall PF

Nombre de niveaux	3
Mode de stockage	Rack


Dimensions

Longueur de stockage	27,0 m
Déport latéral A	0,2 m
Déport latéral B	0,2 m
Longueur de préparation a	5,0 m
Longueur de préparation b	10,5 m
Hauteur maximum de stockage	5,0 m
Hauteur du canton	0,0 m
Ecart entre le haut du stockage et le canton	1,0 m



Stockage en rack

Sens du stockage	dans le sens de la paroi 2
Nombre de double racks	2
Largeur d'un double rack	2,4 m
Nombre de racks simples	2
Largeur d'un rack simple	1,2 m
Largeur des allées entre les racks	3,0 m



Palette type de la cellule Hall PF

Dimensions Palette

Longueur de la palette :	1,2 m
Largeur de la palette :	0,8 m
Hauteur de la palette :	1,5 m
Volume de la palette :	1,4 m ³
Nom de la palette :	Produits finis

Poids total de la palette : **500,0** kg

Composition de la Palette (Masse en kg)

PE	Carton	Palette Bois	Aluminium	NC	NC	NC
150,0	75,0	25,0	250,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NC	NC	NC	NC
0,0	0,0	0,0	0,0

Données supplémentaires


Durée de combustion de la palette :	86,6 min
Puissance dégagée par la palette :	974,5 kW

II. RESULTATS :

Départ de l'incendie dans la cellule : Hall PF

Durée de l'incendie dans la cellule : Hall PF 114,0 min

Distance d'effets des flux maximum



Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé. Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.